

தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறை  
வில்லிவாக்கம் தீயணைப்பு மீட்புப்பணி நிலையம்.


தடையின்மைச் சான்று

எண். / 9/2020

நாள்: 01/09/2020

ந.க.எண்.: 190/V/VIII/2020

பொருள்: தீயணைப்பு மீட்புப்பணித்துறை-வில்லிவாக்கம் தீயணைப்பு-மீட்புப்பணிகள்  
நிலையம் - பள்ளிக்கூடம் நிறுவிட/பள்ளிக்கூடத்திற்கு அங்கீகாரம்  
வழங்கிட தடையின்மைச்சான்று வழங்குதல் குறித்து.



பார்வை: 01. அரசு ஆணை எண்.122, பள்ளி கல்வி (2) துறை, நாள் 14.09.2004  
02. அரசு ஆணை எண்.123, பள்ளி கல்வி (2) துறை, நாள் 14.09.2004  
03. PRINCIPAL..... என்பவரிடமிருந்து  
பெறப்பட்ட விண்ணப்பம் நாள். 28/08/2020

பார்வையில் காணும் அரசாணை மற்றும் விண்ணப்பத்தின்படி கதவு இலக்கம்  
எண். A.P.PRENTICE AVENUE, ICF COLONY, BONNAR HILLS ROAD  
CHENNAI-600 038.....என்ற முகவரியில் நிறுவப்பட்டுள்ள  
ICF VIDYANIKETAN

என்ற பள்ளியினை 28.08.2020... அன்று, வில்லிவாக்கம் நிலைய  
அலுவலர் திரு. P.மன்னார் என்பவரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இவ்விடத்தில்  
பள்ளிக்கூடத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிட கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு  
தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணி நோக்கிலிருந்து யாதொரு தடையும் இல்லை.

**CONDITIONS**

1. This License is Valid for One Year from the date of issue.
2. Fire safety Systems should be maintained in good working conditions.
3. Mock drill to be conducted periodically with the help of local Fire Brigades.
4. Any erection of permanent or temporary structure should be intimated to this department.
5. A trained Fire Service Person, preferably retired one should be appointed.
6. Further to limit the occupant load and to ensure better fire and life safety measures the following additional measures are insisted.
  - a. Building occupancy capacity should not be more than 4 people per Sq.Metre as per the National Building Code-2005.
  - b. The staircase treads and flooring shall be treated with rough finish (grooving) to avoid falling of children.
  - c. The number of the BIS Standards IS 14435-1997 as the classrooms have only one entrance the capacity of the class rooms shall have to be limited to 45 students.
  - d. Periodical maintenance and care should be taken to maintain all fire protection equipments.
  - e. Mock drill has to be conducted at regular intervals in consultation with the District Officer, Fire and Rescue Services, Chennai City Central District at Kilpauk.

MANAGER & CORRESPONDENT  
ICF VIDYANIKETAN  
ICF, CHENNAI-38

PRINCIPAL  
ICF VIDYANIKETAN  
ICF, CHENNAI-38

பெறுநர் : PRINCIPAL.....  
ICF VIDYANIKETAN  
A.P.PRENTICE AVENUE  
ICF COLONY, BONNAR HILLS ROAD  
CHENNAI-600 038

நிலைய அலுவலர்  
தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் நிலையம்  
வில்லிவாக்கம், எண்ண-600 049,

நகல் மாவட்ட அலுவலர், மத்திய சென்னை மாவட்டம் கீழ்பாக்கம், சென்னை-10