

**தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறை**  
**தடையின்மைச் சான்று**

எண் : 31/2022

வில்லிவாக்கம் தீயணைப்பு - மீட்புப்பணிகள் நிலையம்

ந-க.எண். : 258/V/வில்லி/2022

நாள் : 19.09.2022

பொருள் : தீயணைப்பு-மீட்புப்பணித்துறை - வில்லிவாக்கம் தீயணைப்பு - மீட்புப்பணி நிலையம் - பள்ளிக்கூடத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிட தடையின்மைச் சான்று வழங்குதல் - குறித்து.

பார்வை : 1. அரசு ஆணை எண் 122, பள்ளி கல்வி (2) துறை, நாள். 14.09.2004  
2. அரசு ஆணை எண் 122, பள்ளி கல்வி (2) துறை, நாள். 14.09.2004  
3. THE PRINCIPAL, என்பவரிடமிருந்து பெறப்பட்ட விண்ணப்பம்,  
நாள் : 15.09.2022

பார்வையில் காணும் அரசாணைகள் மற்றும் விண்ணப்பத்தின்படி கதவு இடைக்கம் Apprentice Avenue, L.C.F.Colony, Konnur High Road, Chennai - 600 038, என்ற முகவரியில் கட்டப்பட்டுள்ள M/s. L.C.F. VIDYANIKETAN, என்ற பள்ளியினை 17.09.2022 அன்று வில்லிவாக்கம் நிலைய அலுவலர் திரு. சோ. செல்வன் என்பவரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இவ்விடத்தில் பள்ளிக்கூடத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிட கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணி நோக்கிலிருந்து யாதொரு தடையும் இல்லை.

**நிபந்தனைகள்**

1. இத்தடையின்மைச்சான்று ஓராண்டுக்கு மட்டுமே செல்தக்கதாகும்.
2. யோதுமான தீயணைப்பு கருவிகள் IS 2190:2010 ன்படி பொருத்தப்பட வேண்டும். இந்திய தரநிர்ணய சான்றுடன் தீயணைப்பாளர்களை கண்ணுக்கு முதன்மையாக கவரும் வகையில் பள்ளியின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நிறுவ வேண்டும்.
3. முதலுதவி சாதனங்கள் உரிய மருந்துகளுடன் உடனடியாக கிடைக்கும் வகையில் பள்ளிகளில் வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
4. எல்.கே.ஜி. மற்றும் டி.கே.ஜி. பிள்ளைகளுக்கான வகுப்பறைகள் தரைத்தளத்தில் மட்டுமே நடைபெற வேண்டும்.
5. அவசர காலத்தில் பயன்படுத்த சுவடிய தொலைபேசி எண்கள் மற்றும் தொடர்புகொள்ள வேண்டிய அலுவலர்களின் மட்டியல் ஒன்றை பள்ளியின் அறிவிப்பு பலகையில் ஒட்டுவதுடன் கேந்திரமான அனைத்து பகுதிகளிலும் தெளிவாக தெரியும் வகையில் அமைக்க வேண்டும்.
6. பழைய மின்கம்பிகள் மற்றும் சாதனங்களை அகற்றப்பட்டு இந்திய தரநிர்ணய சான்றுடன் புதிய மின் அமைப்புகள் நிறுவப்பட வேண்டும்.
7. அதிக மின்அழுத்தம் கொண்ட மின்கம்பிகள் பள்ளியின் உள்வோ அதன் அருகாமையினோ செல்கை சவாது. எவையேனும் இருப்பின் அவைகளை உடனடியாக அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
8. ஒவ்வொரு வருடமும் ஏப்ரல் 14-ம் தேதியை தீ பாதுகாப்பு நாளாக ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் அனுசரிக்கப்பட்டு அன்றைய தினம் தீ விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள் மற்றும் தீ பாதுகாப்பு பயிற்ச்சிக்களை தீயணைப்பு-மீட்புப்பணி குழுவினருடன் இணைந்து நடத்த வேண்டும்.

**PRINCIPAL**  
**ICF VIDYANIKETAN**  
ICF, CHENNAI-38.

**MANAGER & CORRESPONDENT**  
**ICF VIDYANIKETAN**  
ICF, CHENNAI-38.

9. அனைத்து தளங்களிலும் அவசரகாணங்களில் விரைவாக வெளியேறும் வகையில் அவசரகால வழி அமைத்திட வேண்டும்.
10. 45 மாணவர்களுக்கு மேல் உள்ள வகுப்பறைகளுக்கு குறைந்தபட்சம் இருவழி கதவுகள் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
11. அனைத்து கதவுகளும் வெளிப்புறமாக திறக்கும் வகையில் அமைக்கப்படவேண்டும்.
12. கேஸ் டீய் டைன் படிக்கட்டுகள் ஒட்டி அமைக்கக் கூடாது.
13. படிக்கட்டுகளின் அகலம் குறைந்தபட்சம் 30cm, உயரம் 15cm, இருக்க வேண்டும்.
14. மாடிப்படிகள் மற்றும் வெளியேறும் வழிகளில் உள்ள விளக்குகள் தனியமின்சுற்றின் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
15. Miniature Circuit Breakers / Earth Leakage Circuit Breakers நிறுவப்பட வேண்டும்.
16. உரிய பாதுகாப்பு முறையுடன் கூட்டத்தில் இடிதாங்கி நிறுவப்பட வேண்டும்.

அரசு விதிப்பிற்குள் மற்றும் மேற்குறிப்பிட்டுள்ள நியந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை எனில் வாழங்கப்பட்ட தடையின்மைச்சான்று தானாக ரத்தாகிவிடும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.



19/09/2022  
நிலைய அலுவலர்  
கீயணைப்பு மற்றும் பீடபணிகள் நிலணை  
வில்லிவாக்கம், சென்னை-600 049.

பெறுநர் :

THE PRINCIPAL

M/s. I.C.F. VIDYANIKETAN,  
Apprentice Avenue, I.C.F.Colony,  
Konnur High Road, Chennai - 600 038

நகல் : மாவட்ட அலுவலர், மத்தியசென்னை மாவட்டம்.

  
PRINCIPAL  
ICF VIDYANIKETAN  
ICF, CHENNAI-38.

  
MANAGER & CORRESPONDENT  
ICF VIDYANIKETAN  
ICF, CHENNAI-38.